

Telefonnotat den 29.01.2016 kl 12.15 mellem Suna Uldbjerg og Anders Halsteen

Vedr. Altaner på Bodenhoffs plads for Lejerbos afd. 204-0

Suna oplyser at vi kan gå videre med Altanprojektet som ansøgt den 11.11.2015 på de ny blokke, dog skal der kigges nærmere på de altaner der ligger ud mod Bodenhoff plads hvor der enkelte steder er under 25 meter til modsatte bygning, hvilket vil reducere altandybden til 110 cm i.h.t de nye retningslinjer fra KK.

Med hensyn til altaner på pakhuset kan der godkendes altaner i henhold til det fremsendte forslag a´ 15 januar 2016

På spørgsmålet om der kan etableres altaner ud for taglejlighederne kan der forventes en godkendelse af inden liggende altaner der skære sig ind i tagfladen uden kvistfremspring, endelig løsning skal optegnes før godkendelse.

På spørgsmålet om der kan etableres altaner på gavlen af Pakhuset, oplyses det at alle altaner skal etableres på samme facade, for at bevare symmetrien af facaden, der understreges at bygningen er bevaringsværdig.